Gebäudeautomation

Informationsliste

VDI 3814 Blatt 2

1) Dauerbefehl: z.B 0,I,II = 2 BA
Impulsbefehl: z.B 0,I,II = 3 BA
Stellbefehl: z.B. Zu-0-Auf = 2 BA
Pulsweitenmodul = 1 BA

2) aktiv oder passiv

3) E/A- Kommunikation mit Feld- und / oder Automationsebene bzw. über Datenschnittstelle DSE

4) Pro Eingangs- Benutzeradresse zum zusammenfassen, Verzögern und Unterdrücken von Meldungen

5) Pro Ausgangs-Benutzeradresse

6) Stellausgabe: z.B. 3 Punkt = 2 x 2 Punkt

7) Pro Eingangs- bzw. Benutzeradresse

9) z.B. Gerätestatus, Kalender, Zeitschalttabelle

Gewerk:

Anlage:

| | | | Ein- / Ausgabefunktionen | | | | | | | | | | Verarbeitungsfunktionen | | | | | | | | | |